TAIS PRESA BLOCCO ELETTRICO + INTERR. MGT 3P+T 125A 400V 6H

SERIE TAIS
Presa Interbloccata
CODICE 478436



Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	125A
Tensione di Alimentazione	400V 50/60Hz
Poli	3P+ ⏚
Rif. orario	6h
Tensione nominale isolamento	690 V
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	Interruttore MGT 125A Reg. 0,7xIn
Segnalazione spina inserita	1 contatto pilota

Dati interruttore

Corrente termica	125 A
Corrente Icc nominale	18 kA
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
Sezione conduttori (Cu)	Min: 2,5 mm² ;Max: 50 mm²
Coppia di serraggio morsetti	7 Nm
Contatti ausiliari di stato	Max 2 (abbinare a MGT)
Lucchettabilità manovra	2 lucchetti Ø4,5 mm max
Categoria di impiego	AC-23A / AC-3 125A - 415V

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli
Trattamento superficiale	-
Finitura superficiale	-
Colore	Blu RAL 5015, Grigio RAL 7042
Larghezza	250 mm
Esecuzione	Da parete
Tipo ingressi	Finestra tipo B
Grado di protezione IP	IP67
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	960°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-0
Categoria di corrosione	-
Peso Netto	8,5 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +80°C

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	NYCE COLOMBIA, CE, UKCA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN 60947-2/A1:2020, EN 60947-2:2017, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.