**ENERGY GO asc quadro con 6 prese fisse 4x 16A 2P+T 220V/2x 16A 3P+T 380V, spina mobile tipo 32A 3P+N+T, interruttore mt 4P 32A, diff. 30mA: 4P 40A IP66**

**SERIE ENERGY GO**
**Quadro Cablato da Cantiere**

**CODICE 670060**



## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Peso Netto | 8,97 KG |
| Tipo dichiarazione matricola | QUADRO STAGNO ASC PER CANTIERE, TRASPORTABILE, DI PRESE A SPINA |
| Resistenza agli urti | IK08 secondo IEC/EN 62262 |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -30°C |
| Temp. amb. max | +50°C |
| Temp. amb. min | -25°C |
| Autoestinguenza UL94 | V-2 (Frutto presa) |
| Resistenza Glow Wire | 650°C (Corpo presa) , 850°C (Frutto presa) |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C |
| Corrente nominale | 32A |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Poli | 4P |
| Tensione nominale | 230-400V~ |
| Materiale corpo | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Protezione utenze | MAGNETOTERMICO E DIFFERENZIALE |
| Esecuzione | Portatile |
| N Prese in uscita | 6 |
| Dotazione | SENZA PIASTRA |
| Classe di isolamento | II |
| Dimensioni | 350X456X160 mm |
| Prese industr. 16A 2P+T 230V | 4 |
| Prese industr. 16A 3P+T 400V | 2 |
| Tipo spina | 3P+N+T - 32A |
| Tipo Interruttore | MCB 4P - 32A |
| Protezione differenziale | 32A 4P 30mA |

### Norme e Direttive

| | |
|---|---|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE |
| Direttive | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) |
| Norme di Riferimento | EN 61439-1:2011, EN 61439-4:2013, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.